

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. JEDNACÍ: OŽP-OTÝ/18500/2019
SPIS ZN.: MUNY/2371/2019/OŽP-OTÝ
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Otýsová
TEL.: 377 168 052
E-MAIL: lucie.otysova@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru

DATUM: 17.06.2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e
dle ust. § 115 vodního zákona,

že na základě žádosti ze dne 04.10.2018, kterou podal stavebník **obec Pňovany, IČO: 258261, se sídlem Pňovany č. p. 171, 330 33 Město Touškov, zastoupena plnou mocí společností Vodoplan s.r.o., IČO: 02458594, se sídlem Sokolovská 41, 323 00**, bylo zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení k vodním dílům dle ust. § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona.

Vodním dílem je stavba kanalizace a ČOV dle projektové dokumentace „**Kanalizace a ČOV Pňovany**“ na pozemcích v kat. území Pňovany, obci Pňovany v Plzeňském kraji, kterou vypracovala společnost Vodoplan s.r.o. – Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200940, v měsíci 07/2018.

Rozsah stavby:

SO 10 – ČOV – navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou bude vyzděn jednopatrový objekt s vnějšími rozměry 11600 x 7600 mm z pórobetonových tvárnic, ve kterém bude umístěno technické zázemí (sociální zařízení, provozní místnost – velín). Zastřešení objektu bude tvořeno dřevěným krovem ze sbíjených vazníků a krytinou z pálených tašek. Nadzemní část ČOV bude ve východní části opatřena přístřeškem rovněž s krytinou z pálených tašek, pod kterým bude umístěn kalolis.

SO 20 – Obslužná komunikace, zpevněná plocha ČOV – Obslužná komunikace bude počínat v místě napojení na stávající pozemní komunikaci (parc. č. 1594/1), z tohoto místa bude její trasa vedena při levém břehu místního recipientu (bezejmenný levostranný přítok Hracholuského potoka) k místu napojení na plánovanou zpevněnou plochu ČOV. Komunikace je navrhována v délce 71,5 m a šířce 3,5 m. Zpevněná plocha ČOV bude provedena v ploše 350 m², oplocena drátěným pletivem výšky 1800 mm s ostnatým drátem. Do areálu ČOV (zpevněná plocha) bude vstup dvoukřídlou uzamykatelnou bránou.

SO 30 – Sekundární elektropřípojka – ze stávající přípojkové skříně u parc. č. 273/4 bude provedena kabelová přípojka (AYKY 4x70 mm², dl. 229 m) k místu odběru (tj. hranice pozemku 273/21). Kabelová přípojka bude ukončena v přípojkové skříně.

SO 40 – Vodovodní přípojka ČOV – bude napojena na stávající vodovodní řad PVC d 110 pomocí univerzálního navrtávacího pasu. Za navrtávacím pasem bude osazeno šoupě d 63 se zemní soupravou a uličním poklopem. Dále bude přípojka pokračovat do vodoměrné šachty ve staničení 11,3 m, kde bude provozovatelem provedeno osazení vodoměrné soupravy. Odtud bude přípojka vedena až k místu napojení na plánovaný vnitřní rozvod vodovodu v objektu ČOV, kde bude ukončena ve staničení 481,1 m.

TELEFON: 377 168 001
FAX: 377 168 002

E – MAIL: podatelna@nyrany.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO:
00 258 199

SO 05 – Gravitační stoky – budou tvořit větevnu síť s centrálním nátokem na ČOV. Hlavní stokou je stoka A, která bude páteřní stokou systému. Na tuto stoku budou napojeny podružné kanalizační stoky B, C, D, E, F, G, H, a I. Tyto podružné stoky budou v případě stoky D, E, G, H dále větveny na D1, D2, E1, G1, G2 a H1. Stoky jsou navrhovány v profilech DN 250 – 300 v délkách:

A – 1430,3 m	D1 – 22,3 m	E2 – 83,7 m	G2 – 42,4 m
B – 238,4 m	D2 – 111,6 m	F – 130 m	H – 83,5 m
C – 31,5 m	E – 541,3 m	G – 233,8 m	H1 – 34 m
D – 336,1 m	E1 – 34,3 m	G1 – 100,9 m	I – 37,6 m

Jediným objektem na stokové síti, kromě revizních šachet, bude shybka na stoce E v úseku mezi revizními šachtami ŠE-3 a ŠE-4.

SO 60 – Obtok, odtok z ČOV a výústní objekt – obtok ČOV představuje trubicí propojení mezi hrubým předčištěním v ČOV (ručně stírané česle) a odtokem z ČOV. Jedná se o potrubí DN 300 v délce 11,6 m. Obtok ČOV bude využit pouze při havárii na ČOV, uzavřením nátoku na strojně stírané česle. Odtok z ČOV bude napojen na přepad z dosazovacích nádrží ČOV. Tento bude veden v profilu DN 300 délky 8,8 m do navrhovaného výústního objektu. Výústní objekt bude situován v levém břehu bezejmenného levostranného přítoku Hracholuského potoka, cca 10 m od soutoku s Hracholuským potokem. Jedná se o železobetonový objekt s obkladem dna kamennou dlažbou s hloubkovým přespárováním CM. Potrubí odtoku z ČOV bude vyústěno 200 mm nade dnem objektu a opatřeno zpětnou klapkou, která bude instalována na stěnu výústního objektu. Stávající koryto toku bude v celém profilu opevněno kamenným záhozem LK do 80 kg se strojním urovnáním líce. Tato úprava bude prováděna 5 m od osy zaústění na obě strany.

PS 10 – Strojní a technologické vybavení ČOV – ČOV je určena pro úplné čištění odpadních vod z obce. Mechanicko-biologická ČOV je navržena pro stav 600 EO. Hydraulické zatížení ČOV odpovídá průměrnému stavu 90 m³/den.

PS 20 – Elektrotechnické vybavení ČOV, MAR – v provozním objektu ČOV v rozvodně bude osazen oceloplechový rozvaděč RM1. Rozvaděč (1000x2000x600 mm, IP40/20) bude použit k silovému připojení a ovládání veškerého zařízení osazeném v objektu ČOV.

Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK: ČOV – X, Y = 1063709, 839566; výústní objekt – X, Y = 1063708, 839584.

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Navržené množství: $Q_{\text{prům.}} = 0,6849 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} = 1,0274 \text{ l/s}$ = 1800 m³/měsíc = 21600 m³/rok.

Navržené údaje o jakosti odpadních vod: „p“ – CHSK_{Cr} = 75 mg/l, BSK₅ = 22 mg/l, NL = 25 mg/l, průměr N-NH₄⁺ = 12 mg/l; „m“ – CHSK_{Cr} = 140 mg/l, BSK₅ = 30 mg/l, NL = 30 mg/l, N-NH₄⁺ = 20 mg/l, dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 37 – činnosti související s odpadními vodami.

Údaje o povodí: významný vodní tok Mže, IDVT 10100016, č. h. p. 1-10-01-1750-0-00, vodní útvar BER_0170 Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka, který je ve správě Povodí Vltavy, s. p. Odpadní vody z ČOV je navrženo vypouštět do bezejmenného pravostranného přítoku významného vodního toku Mže – IDVT 10250955, který je ve správě Lesů ČR, s. p.

Žádost o stavební povolení byla doložena všemi předepsanými doklady a je možné ji projednat ve správním řízení. Správní orgán sděluje, že k zahájení řízení mohou dotčené orgány a účastníci řízení uplatnit svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění (ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona). Současně se oznamuje, že byly shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí a účastníci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v souladu dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušné projektové dokumentace a podkladů rozhodnutí, které jsou předmětem řízení, u Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí (pondělí, středa: 7.00 – 11.30 hod a 12.00 – 17.00 hod nebo po předchozí telefonické domluvě).

Z důvodu řízení s velkým počtem účastníků řízení, tj. více než 30, jsou v souladu s ust. § 144 správního řádu a ust. § 112 stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, můžou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena, uvědomeni o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení veřejnou vyhláškou. Dále v souladu s ust. § 112 stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Pňovany po dobu 15-ti dnů, 15. den je dnem doručení. Dokument bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách MěÚ Nýřany.

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního řádu):

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Doručí se:

Účastníci řízení:

a) Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Pňovany, Pňovany č. p. 171, 330 33 Město Touškov zastoupena plnou mocí společností Vodoplan s.r.o., Sokolovská 41, 323 00

b) Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

FARM PŇOVANY s.r.o., Bílkova 865/11, 110 00 Praha 1

Ing. Vlastimil Vlk, Baarova 2507/23, 301 00 Plzeň

Roman Smítka, Pňovany č. p. 110, 330 33 Pňovany

Tělovýchovná jednota Sokol Pňovany, Pňovany č. p. 171, 330 33 Pňovany

Hana Vykypělová, Úlice č. p. 1, 330 33 Úlice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov – zn. 121/19/SÚSPK-PS/MP ze dne 31.01.2019

Lesy ČR s.p., ST – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň – vyjádření č. j. LCR955/002445/2018 ze dne 12.09.2018

Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň – zn. 2018/04657 ze dne 22.08.2018 a zn. 2017/04365 ze dne 22.08.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – středisko Čechy západ, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – č. j. 682514/18 ze dne 10.08.2018

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – zn. 1099662707 ze dne 21.08.2018

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – zn. 5001766719 ze dne 20.08.2018

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření zn. 180731-131988593 ze dne 31.07.2018

Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov

Doručení veřejnou vyhláškou – dle § 144 odst. 6 správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků) – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům, k. ú. Pňovany:

731/2, 130, 129, 731/1, 729/12, 729/13, 1064/42, 1064/15, 1082/10, 1082/9, 1082/11, 1127/4, 1127/1, 1127/5, 729/7, 1064/1, 1609/1, 1609/11, 1064/35, 1064/214, 1125/15, 40, 36, 50/1, 50/2, 50/3, 1766, 1125/13, 138, 1125/4, 133, 35/1, 46, 45, 34, 110/1, 110/2, 44, 43, 42, 41/1, 40, 38/1, 24/3, 21, 37, 36, 51, 52, 61, 53/1, 54, 64, 55, 60, 61/1, 70/1, 94, 98, 66/1, 66/2, 56/1, 27, 28, 33, 34/2, 34/1, 20/1, 39, 38/1, 24/3, 21, 37, 36, 15/1, 35, 14/1, 1148/3, 1148/5, 3/1, 3/2, 22, 4, 5,

11, 16/1, 16, 19, 34/3, 27, 26/1, 25/1, 1798, 24, 23, 32, 31, 1587/11, 69, 29, 70/4, 15/1, 14/1, 70/6, 1586/1, 1586/7, 282/5, 98/3, 321/15, 98/2, 1/5, 1/7, 96/2, 115, 116, 3, 1586/4, 1597/6, 8, 86, 91, 11/1, 1586/8, 118, 1586/3, 85/1, 123, 85/2, 681, 412/17, 88/1, 9/1, 1778/1, 1601/3, 89, 354/5, 314/10, 314/2, 19/1, 1780, 23, 134, 113, 1629/3, 90, 122, 1160/1, 1626/8, 1626/3, 1158/2, 1158/3, 121, 1205/2, 1064/316, 1205/3, 1202/9, 1202/10, 194, 1202/14, 120, 1202/3, 1202/2, 377, 119, 1202/11, 123/1, 111, 1175/2, 1569/1, 20, 114, 106, 128/2, 112/4, 18, 104/1, 104/3, 360, 311/6, 311/4, 126, 102/1, 100, 311/3, 311/5, 307, 143, 144, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 140/23, 33, 21, 154, 153, 152/30, 140/2, 140/8, 140/7, 140/6, 140/5, 140/4, 140/9, 140/11, 140/12, 140/15, 140/16, 140/25, 140/18, 140/19, 140/20, 301, 300, 299/1, 298/2, 296/1, 293/2, 295/4, 152/7, 152/5, 1671, 290/1, 288, 1594/6, 273/16, 273/17, 273/5, 152/6, 152/1, 273/2, 273/15, 273/14, 273/21, 273/23 a 273/25

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice PK, Skrétova 15, 301 00 Plzeň – č. j. 22039/24/2018 ze dne 29.08.2018

Hasičský záchranný sbor PK, KŘ, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň – č. j. HSPM-517-12/2017 ÚPP ze dne 19.03.2019

MěÚ Město Touškov, stavební úřad, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov – ÚR č. j. 4594/2017/MUMT-10 ze dne 28.02.2018

MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č. j. OŽP-Rei/4171/2017 ze dne 24.02.2017

MěÚ Nýřany, odbor dopravy – ZS č. j. OD-Fro/2840/2017 ze dne 21.03.2017

MěÚ Nýřany, odbor územního plánování – č. j. OÚP-Dol/17499/2017 ze dne 22.06.2017

Ostatní:

Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň – zn. 51320/2018-343/Hu ze dne 26.09.2018

Dále obdrží – k vyvěšení veřejné vyhlášky:

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň

Obecní úřad Pňovany

spis