



Pokyny pro připojení k splaškové kanalizaci a ČOV

Tyto pokyny stanovují základní podmínky pro realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na splaškovou kanalizaci a ČOV (Čistírna Odpadních Vod) Pňovany. Připojení je realizováno prostřednictvím domovní části kanalizační přípojky, přičemž tato část je samostatnou stavbou, a to od vyústění z nemovitosti k zaústění do revizní šachty. Domovní část kanalizační přípojky pořizuje vlastník nemovitosti na své náklady. Kanalizační přípojky byly vyprojektovány na náklady obce a bylo na ně vydáno územní rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem.

Kanalizace a ČOV Pňovany bude po dobu 12 měsíců pracovat v režimu zkušebního provozu, který je určen k zajištění správného nastavení technologie ČOV, a to z důvodu dodržení limitů znečištění vypouštěných vod, které stanovil vodoprávní úřad a také pro zjištění nákladů na provoz ČOV.

Jednotlivé nemovitosti lze ke kanalizaci připojovat po celou dobu zkušebního provozu, nejpozději však do 31. 10. 2023. Nemovitosti, které nelze z technických důvodů připojit, budou po dohodě s vlastníky řešeny samostatně.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla stanovena **cena za připojení ke kanalizaci ve výši 5 000 Kč.** Částka je splatná do 3 měsíců od připojení na účet obce (č. ú. 4720371/0100, variabilní symbol použijte číslo popisné nebo číslo evidenční, do poznámky uveďte: ČOV, jméno a příjmení plátce).

Jak postupovat, když se chci připojit

1. Majitel nemovitosti (stavebník) nahlásí provozovateli (obec Pňovany) úmysl připojit nemovitost ke kanalizaci a potvrdí svým podpisem seznámení se s těmito pokyny. Nahlášením se rozumí předání jednoho výtisku podepsaného pokynu na obecní úřad Pňovany.
2. Následně může zahájit stavební práce na realizaci přípojky. Materiál použitý na domovní část přípojky musí splnit podmínky v souladu s platnou technickou normou pro kanalizační potrubí (PE, PP, PVC, kamenina) zejména z hlediska vodotěsnosti a odolnosti proti ostatním vlivům a agresivním účinkům vnitřního a vnějšího prostředí.
3. Minimálně **5 dnů** před provedením fyzického připojení a před samotným záhozem výkopu požádá vlastník nemovitosti (stavebník) provozovatele

Obec Pňovany



(obec Pňovany) o kontrolu a zdokumentování přípojky písemně, telefonicky nebo emailem. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo kontroly připojení.

4. Po odsouhlasení splnění podmínek připojení provozovatelem bude podepsána smlouva o připojení a následně může vlastník nemovitosti začít odvádět splaškové vody do kanalizace a ČOV Pňovany.
5. Vlastník nemovitosti je povinen do 3 měsíců od připojení doložit na obecní úřad Pňovany doklad o vyvezení septiku/jímky.

Co nesmím do kanalizace vypouštět

- Do uvedené kanalizace není dovoleno odvádět splaškové vody předčištěné přes septiky, žumpy a domácí čistírny odpadních vod (viz §18 zákona 274/2001 Sb. v platném znění).
- Vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby, zbytky potravin, tuky a chemické látky. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloženém letáku společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. nebo je lze nalézt na www.vodakva.cz.
- Do uvedené kanalizace není dovoleno odvádět vody povrchové (dešťové) či podzemní. Pro tyto účely slouží dosavadní dešťová kanalizace.
- Do splaškové kanalizace není možno přepouštět vodu z bazénů.

Vlastník nemovitosti tímto potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami připojení ke kanalizaci a ČOV v Pňovanech.

Jméno a příjmení:

Adresa připojované nemovitosti:

V Pňovanech dne.....

Podpis.....